



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел «Центральный» Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия в Целинном, Ики-Бурульском, Приютненском, Кетченеровском районах и г. Элиста
Республика Калмыкия, 359180 Мукабенова ул., д. 19, с. Троицкое, Целинный район
Тел/факс 8(84742)9-12-69 E-mail: prytrpnd@yandex.ru
ОКПО74271944 ОГРН 1050866729187
ИНН 0814163237 КПП 081601001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 06

от 29.02.2024г.

Место выдачи предписания: Республика Калмыкия, Целинный район, с. Троицкое, ул. С. Мукабенова, 19, Территориальный отдел «Центральный» Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия

(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом Территориального отдела «Центральный» Управления Роспотребнадзора по РК в Целинном, Ики-Бурульском, Приютненском, Кетченеровском районах Болдыревым Дорджи Константиновичем

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Воробьевская средняя общеобразовательная школа им. Н.Т. Воробьева» ОГРН 1020800671264 ИНН 0807003088

по адресу: 359034 Республика Калмыкия Приютненский район с. Воробьевка, ул. Мира, д. 51

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В нарушение требований ст. 11, ст. 24 ФЗ №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", при визуальном осмотре 1, 2 этажа полы имеют дефекты, местами потеряли свою целостность, облупилась краска, местами пошарпаны.
2. В нарушение требований ст.11, ст.17 Федерального Закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», из 10 контрольных смывов на бактерии группы кишечной палочки в 2 смывах - «смыв с рук повара Борисенко Е.П.», «смыв с фартука повара Качановой Е.В» обнаружено БГКП при величине допустимого уровня «отсутствие», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия» в Целинном районе от 26.02.2024г. № 121 и свидетельствует о не соблюдении правил личной гигиены работниками пищеблока.
3. В нарушение требований ст.11, ст.17, ст.34 Федерального Закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

- детей и молодежи», отсутствуют отметки о профессиональной гигиенической подготовке аттестации: у кухонного работника Борисенко Е.П., Качановой Е.В.; у директора Фоменко Е.В.
4. В нарушение требований ст.11 Федерального Закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п 2.4.3. СП 2.4.3648-20 учащиеся школы не обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Так, во многих кабинетах нет разновозрастной мебели.
 5. В нарушение требований ст. 11, ст. 17, ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», по набору цехов пищеблок предназначен для работы на полуфабрикатах, но работает в основном на сырье. При работе технологического оборудования не исключена возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов, а именно: в доготовочном цехе осуществляется обработка яиц, а не в специально отведенном месте мясорыбного цеха. В составе комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи, работающих на сырье, отсутствуют следующие помещения: загрузочный цех, холодный цех, мясорыбный цех, цех первичной обработки овощей, цех вторичной обработки овощей.
 6. В нарушение требований ст.11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п.2.6.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.8.4.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" для обучающихся не организован питьевой режим посредством установки стационарных питьевых фонтанчиков, устройств для выдачи воды, выдачи упакованной питьевой воды или с использованием кипяченой питьевой воды.
 7. В нарушение требований ст.11, ст.24 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», стены пищеблока с наружной стороны (восточной части) имеют дефект в виде трещин, размером примерно длиной в 1 метр и шириной 2 см, так же имеется дефект стен и обноски здания возле входа в пищеблок.
 8. В нарушение требований ст.11, ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", тб.6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», на пищеблоке имеющиеся моечные ванны не оборудованы гибким шлангом с душевой насадкой.
(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. В соответствии требований ст. 11, ст. 24 ФЗ №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", устранить дефект полов на 1, 2 этаже. **В срок до 01.09.2024г.**
2. В соответствии требований ст.11, ст.17 Федерального Закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», с персоналом учреждения провести инструктаж по соблюдению правил мытья и обработки инвентаря. Представить документированные сведения (протоколы лабораторных испытаний и журналы инструктажей и т.п.). **В срок до 05.04.2024г.**

3. В соответствии требований ст.11, ст.17, ст.34 Федерального Закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», пройти профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию: кухонным работникам Борисенко Е.П., Качановой Е.В и директору Фоменко Е.В. **В срок до 05.04.2024г.**
 4. В соответствии требований ст.11 Федерального Закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п 2.4.3. СП 2.4.3648-20, обеспечить учащихся мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. **В срок до 01.09.2024г.**
 5. В соответствии требований ст. 11, ст. 17, ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», не допускать встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. **В срок до 01.09.2024г.**
 6. В соответствии требований ст.11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п.2.6.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.8.4.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" для обучающихся организовать питьевой режим. **В срок до 01.09.2024г.**
 7. В соответствии требований ст.11, ст.24 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», устранить дефект стен и обноски здания пищеблока. **В срок до 01.09.2024г.**
 8. В соответствии требований ст.11, ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", тб.6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», на пищеблоке моечные ванны оснастить гибким шлангом с душевой насадкой. **В срок до 01.09.2024г.**
- (указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Воробьевская средняя общеобразовательная школа им. Н.Т. Воробьева»

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел «Центральный» Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия, с. Троицкое, ул. С.Мукабенова, д.19; электронная почта: priytrpnd@yandex.ru; тел. 8(84742)91410, 91269; заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «02» сентября 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может

быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

В случае невыполнения в установленный срок предписания об устранении нарушений МКОУ «Воробьевская СОШ им. Н.Т. Воробьева» будет привлечено к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 ч. 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Специалист-эксперт ТО

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

Д.К. Болдырев

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «09» 09 2019



(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
